



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Кемеровской области
Управление надзорной деятельности и профилактикой работы
Отдел Надзорной Деятельности и профилактической работы
г. Прокопьевска, г. Киселёвска и Прокопьевского района
УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области
653000, г. Прокопьевск, пр. Шахтеров, дом 28, тел. (8-3846) 61-01-01, 61-24-57
E-mail: ogpn9@mail.ru

Предписание № 111 / 1 / 39

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 71 имени В.А. Мелера»**

(при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
г. Прокопьевска, г. Киселевска и Прокопьевского района по пожарному надзору от «02» сентября
2019 года, № 111, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопас-
ности» в период с 09 ч. 00 мин. «10» сентября 2019 г. по 12 ч. 00 мин. «10» сентября 2019 г. прове-
дена проверка

заместителем главного государственного инспектора г. Прокопьевска, г. Киселевска
и Прокопьевского района по пожарному надзору Малютиным Алексеем Васильеви-
чем и государственным инспектором г. Прокопьевска, г. Киселевска и Прокопьев-
ского района по пожарному надзору Головиной Кристиной Витальевной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобра-
зовательная школа № 71 имени В.А. Мелера» расположен по адресу: г. Прокопьевск,
ул. Волжская, 11

проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с директор Беккер Татьяна Александровна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе проверки:

№ Пред- писа- ния	Вид нарушений требований пожарной безопасности с ука- занием мероприятия по его устранению и конкретного ме- ста выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) норма- тивного документа по по- жарной безопасности, требо- вания которого (-ых) нару- шены	Срок устра- нения нару- шения тре- бования по- жарной без- опасности	Отметка (подпись) о выпол- нении (указыва- ется только выполне- ние)
1	2	3	4	5
1.	Отсутствует автономный ис- точник питания и светильники аварийного освещения на путях эвакуации	ст. 82. ФЗ №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 43 Правил противопожар- ного режима в РФ от	01.07.2020г.	

		25.04.2012г		
2.	Наружные пожарные лестницы в неисправном состоянии	ч.1, ст. 30 Федерального закона от 30.12.2009г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; ч. 2, ст. 4, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 24 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г № 390).	01.07.2020г.	
3.	Не организовано проведение эксплуатационных испытаний наружных пожарных не реже 1 раза в 5 лет с составлением соответствующего протокола испытаний	ч. 2, ст. 4, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 24 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г № 390).	01.07.2020г.	
4.	Ограждение на крыше здания в неисправном состоянии	ч. 2, ст. 4, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 24 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г № 390).	01.07.2020г.	
5.	Наружные пожарные лестницы в неисправном состоянии (актовый зал)	ч.1, ст. 30 Федерального закона от 30.12.2009г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; ч. 2, ст. 4, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 24 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г № 390).	01.07.2020г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.


При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

государственный инспектор г. Прокопьевска, г. Киселевска и
Прокопьевского района по пожарному надзору Головина К.В.
Зам. главного государственного инспектора
г. Прокопьевска, г. Киселевска и Прокопьевского
района по пожарному надзору Малютин А.В.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



« 10 » 09 2019 г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

Беккер
(подпись)

директор Беккер Т.А.
(должность, фамилия, инициалы)

« 10 » 09 2019 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору